


| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
|  | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | | P_EME_ALL |
| | | | Rev. 3 |
| | | | Pagina 1 di 10 |

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Sede direzionale / amministrativa | I.I.S. ALBERTI - DANTE | |
| | Via San Gallo, 68 Firenze (FI) | |
| | Tel. | +39 055 48 49 27 |
| | Fax. | +39 055 48 67 87 |
| | E-mail | fiis03200c@istruzione.it |
| | Sito Web | http://www.liceoartisticoalberti.it/ |
| | C.F. | 94276800482 |

| RIFERIMENTI DELL'UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE | | |
|--|------|------------------|
| LICEO CLASSICO E MUSICALE DANTE | | |
| Via Puccinotti, 55, Firenze (FI) | Tel. | +39 055 49 02 68 |

Il presente documento, parte integrante del Piano di Emergenza, è costituito dai seguenti allegati:

| | |
|--|---------------------|
| Organigramma della sicurezza | Allegato n.0 |
| Norme da osservare in caso di emergenza | Allegato n.1 |
| Tabella numeri telefonici utili | Allegato n.2 |
| Informazioni da fornire ai Vigili del Fuoco | Allegato n.3 |
| Compiti ed Azioni del Responsabile dell'Emergenza | Allegato n.4 |
| Affollamento ipotizzabile | Allegato n.5 |
| Compiti ed Azioni degli Incaricati dell'Emergenza | Allegato n.6 |
| Tabella Incarichi | Allegato n.7 |
| Flow chart attività operative in caso di emergenza | Allegato n.8 |


| FIGURE AZIENDALI SSL | NOME E COGNOME | FIRMA PER PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE |
|---|--|---|
| Datore di Lavoro (D.L.) | Prof.ssa Maria Rita Urciuoli | |
| Responsabile Servizio Prev. e Protezione (R.S.P.P.) | Q&S s.r.l – Ing. Alessandro Ottanelli |  |
| Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) | In corso di nomina | |
| Medico Competente (M.C.) | Dott. Marco Carducci | |

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Verificato RSPP | Approvato DL |
|------|------------|---|----------------------|----------------------------|
| 3 | 08/06/2022 | Revisione a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/03/2022 | Ing. A. Ottanelli | Prof.ssa M. R. Urciuoli |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|
| Q. & S. - Qualità & Sicurezza S.r.l. | | Sede operativa: Via G. Valentini 7 – 59100 Prato (PO) | | | |
| C.C.I.A.A. 469487 - Cap. Soc. € 10.400,00 | | Tel | | Fax | |
| Via Garibaldi 7/r - 50123 Firenze | | Cell | | e-mail | |
| | | 0574 965334 | | 0574 965334 | |
| | | 3486024654 | | info@qes.toscana.it | |

Organigramma della sicurezza – Diagramma a blocchi

Allegato N.0



| | | |
|------------------------|--|----------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 3 di 10 |

Allegato N.1

NORME DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA

OBBLIGHI DI TUTTI I LAVORATORI

- **Segnalare tempestivamente** al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore ecc.);
- **Astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone** (salvo quando sia impossibile contattare un incaricato oppure in situazione di pericolo grave e immediato);
- **Non utilizzare** attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici, senza aver ricevuto adeguate istruzioni;
- **Non utilizzare** l'ascensore;
- **Allontanarsi** ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme oppure in caso di presenza diretta di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere, ovviamente non a chiave, le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;
- **Astenersi**, possibilmente, da asportare i propri effetti personali;
- **Seguire**, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica;
- **Defluire** rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "punto di raccolta" assegnato, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;
- **Non allontanarsi**, senza autorizzazione degli incaricati, dal "punto di raccolta".

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 4 di 10 |

Allegato N.2

TABELLA NUMERI TELEFONICI UTILI

| | Nominativo | Telefono |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Dirigente Scolastico | Prof.ssa Maria Rita Urciuoli | 055 484927 |
| Responsabile SPP | Ing. Alessandro Ottanelli | 348 6024654 |
| | Tel./fax. (Ufficio) | 0574 965334 |
| | Mail | info@qes.toscana.it |
| Ospedale | Reparto Oftalmico | 055 56621 |
| Centro Antiveleni | Firenze | 055 7947819 |
| | Milano | 02 66101029 |
| Ambulanza | |  |
| Vigili del Fuoco | | |
| Carabinieri | | |
| Polizia di Stato | | |
| Protezione Civile | | 800 015 161 |
| | | 800 301 530 |
| ENEL | Segnalazione guasti | 800 900 800 |
| PUBLIACQUA (Acquedotto) | Segnalazione guasti | 800 314 314 |
| CONSIAG (Gas) | Segnalazione guasti | 800 982 698 |

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 5 di 10 |

Allegato N.3

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO: ☎ **112**

Informazioni da fornire al momento della chiamata

| | |
|--|--|
| Indirizzo ubicazione Incendio | Via Puccinotti, 55 Firenze (FI) |
| Luogo nel quale è avvenuto l'incendio | Ambiente adibito a scuola superiore posta in un immobile dedicato di 3 piani fuori terra e un piano seminterrato |
| Accesso per mezzi di soccorso | L'immobile si affaccia direttamente su strada pubblica. |
| Impianto antincendio | Esistente nell'immobile con naspi e punto di attacco per autopompa Vigili del Fuoco |
| Tipologia attività svolta | Attività scolastica |
| Sostanze pericolose (chimiche etc.) presenti | Nessuna |
| Combustibili liquidi presenti | Nessuno |
| Combustibili solidi presenti | Normale dotazione ad uso scolastico |
| Persone coinvolte nell'emergenza | Circa 500 persone |
| Squadra emergenza interna | N.5 persone |
| Natura dell'emergenza | <u>Specificare</u> |
| Nominativo del Referente all'arrivo | <u>Specificare</u> |

Informazioni da fornire sul luogo all'arrivo dei Vigili del Fuoco

| | |
|--|---|
| Posizione interruttore generale imp. elettrico | Pulsante di sgancio – lato ingresso principale |
| Posizione saracinesca chiusura gas | Esterno box centrale termica. |
| Planimetria della zona | Dare al capo squadra dei Vigili del Fuoco il Piano di Emergenza con allegate le planimetrie di emergenza |
| Informazioni relative all'origine dell'incendio | Fornire una informazione sintetica al capo squadra dei Vigili del Fuoco circa la zona in cui si è verificato l'incendio, i motivi, etc. |
| Informazioni relative agli interventi effettuati | Fornire una informazione sintetica al capo squadra dei Vigili del Fuoco circa gli interventi effettuati |
| Informazioni relative ad eventuali persone ancora presenti nell'ambiente | Fornire una informazione sintetica al capo squadra dei Vigili del Fuoco circa eventuali persone che si ritiene ancora presenti nell'ambiente (quante, dove, etc.) |

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 6 di 10 |

Allegato N.4

Il Responsabile dell'emergenza

1) I Compiti:

- Sovrintende direttamente alla organizzazione ed alla funzionalità del Piano di Emergenza, in diretta collaborazione con gli incaricati delle misure di emergenza e di evacuazione;
- Sovrintende a tutte le funzioni di controllo periodico relativamente a:
 - Misure di prevenzione;
 - Sorveglianza dei presidi antincendio;
 - Procedure di evacuazione;
- Verifica periodicamente la completezza degli organici
- Organizza simulazioni relative alla evacuazione dall'unità produttiva in caso di emergenza
- Organizza riunioni periodiche con i componenti la squadra di emergenza per verificare l'eventuale necessità di azioni correttive, definitive e/o temporanee.

2) le azioni

Ricevuta la segnalazione di pericolo, il Responsabile del Piano di emergenza:

- Si reca immediatamente sul luogo dell'emergenza, allo scopo di valutare l'entità del pericolo segnalato
- Attiva, in caso di pericolo grave ed immediato e mantenendo il coordinamento delle operazioni, la squadra di emergenza
- Si mette a disposizione dei mezzi di soccorso intervenuti (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia Municipale) per fornire loro eventuali informazioni supplementari che venissero richieste
- Dichiarata, dopo aver ricevuto assicurazioni dai mezzi di soccorso intervenuti circa il cessato pericolo ed il ritorno alla normalità, la fine dell'emergenza

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 7 di 10 |

Allegato N.5

Organico complessivo

| Plesso PUCCINOTTI | |
|--------------------------|------------|
| Mansione | N° |
| Dirigente | / |
| DSGA | / |
| Amministrativi | 1 |
| Collaboratori scolastici | 7 |
| Docenti | 45 |
| Allievi | 447 |
| TOTALE | 500 |

Affollamento (massimo ipotizzabile) degli ambienti di lavoro

| Piano | Addetti unità produttiva (compreso alunni) | Extra | TOTALE |
|--------------------|--|-------|------------|
| Piano seminterrato | a.a. (1) c.s. (2) Doc. (8) Allievi (87) | | 98 |
| Piano terreno | c.s. (1) Doc. (12) Allievi (120) | | 133 |
| Piano primo | c.s. (2) Doc. (15) Allievi (120) | | 137 |
| Piano secondo | c.s. (2) Doc. (10) Allievi (120) | | 132 |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE | | | 500 |

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 8 di 10 |

Allegato N.6

Incaricati dell'emergenza

Vedi Allegato N.0

1) I Compiti:

Assicurano la corretta applicazione delle procedure necessarie al piano di emergenza ed evacuazione, in funzione della gravità dello stesso, in collaborazione con il Responsabile dell'emergenza, ed in particolare:

- Operano per il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione;
- Provvedono alla messa in sicurezza delle macchine ed impianti;
- Favoriscono le operazioni dei soccorsi esterni;
- Si attivano per fornire il Primo Soccorso alle eventuali persone infortunate, in attesa dell'arrivo del 118;
- Sono responsabili, per quanto di competenza e senza mettersi a rischio, delle operazioni pianificate durante l'emergenza fino all'arrivo dei soccorsi esterni (fase di primo spegnimento etc.).

2) Le Azioni:

La squadra di emergenza, attivata dal Responsabile, interviene prontamente mettendo in pratica i compiti assegnati a ciascun componente in funzione della emergenza in atto.

2.1) Primo intervento

In caso di incendio il componente la Squadra di Emergenza dopo aver valutato se si tratta di focolaio di incendio, senza mettersi a rischio, interviene prendendo ed azionando l'estintore più vicino al focolaio d'incendio stesso.

2.2) Disalimentazione impianti

Il collaboratore scolastico addetto alla portineria interviene chiudendo l'interruttore elettrico generale posto nel Quadro Elettrico Generale e sezionando l'alimentazione gas alla Centrale Termica

2.3) Comunicazioni esterne

- Ha il compito di chiamare, su richiesta del Responsabile dell'Emergenza, i soccorsi esterni
- Segnala l'allarme in corso alle altre attività nell'immobile

2.4) Attività di supporto

- Supporta gli eventuali disabili presenti durante l'evacuazione dall'immobile
- Prima di raggiungere il punto di raccolta controlla, senza mettersi a rischio, che nell'unità produttiva non siano rimaste persone

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 9 di 10 |

Allegato N.7

Tabella Incarichi

| IN CASO DI EMERGENZA | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Responsabile operazione | Nominativo | Sostituto |
| Responsabile Piano Emergenza | Referente sicurezza del plesso | Fiduciario del Preside |
| Emanazione ordine evacuazione. | RAFFINI STEFANO | GAUDIO RITA / ZINGONE CIRO |
| Diffusione ordine evacuazione | RAFFINI STEFANO | GAUDIO RITA / ZINGONE CIRO |
| Primo intervento | | |
| • Uso estintori | A.S.E. presente | |
| Disalimentazione Impianti | | |
| • Energia elettrica | RAFFINI STEFANO | C.S. addetto alla portineria |
| • Gas | RAFFINI STEFANO | C.S. addetto alla portineria |
| Comunicazioni esterne | | |
| Telefona al 112 | RAFFINI STEFANO | C.S. addetto alla portineria |
| Evacuazione aule | | |
| • Evacuazione aule | INS. presente | |
| Attività di supporto | | |
| • Ausilio ad eventuali disabili presenti | INS. sostegno | C.S. addetto al piano/ Insegnante |
| • Controllo ambienti piano seminterrato | C.S. addetto al piano | IANNIELLO, IPPOLITO |
| • Controllo ambienti piano terra | C.S. addetto al piano | ZEI |
| • Controllo ambienti piano primo | C.S. addetto al piano | POMPA, VIRGILIO |
| • Controllo ambienti piano secondo | C.S. addetto al piano | APPARENZA, ARCURI |

Legenda

A.S.E. = Addetto Squadra Emergenza formato antincendio

C.S. = Collaboratore Scolastico

INS. = Insegnante



| CONTROLLI PERIODICI (*) | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Funzione/operazione | Nominativo | Sostituto |
| Controllo periodico presidi antincendio | RAFFINI STEFANO | GAUDIO RITA / ZINGONE CIRO |
| Controllo periodico efficienza porte emergenza | RAFFINI STEFANO | GAUDIO RITA / ZINGONE CIRO |
| Controllo periodico fruibilità vie di esodo | RAFFINI STEFANO | GAUDIO RITA / ZINGONE CIRO |
| Controllo differenziali e lampade di emergenza | RAFFINI STEFANO | GAUDIO RITA / ZINGONE CIRO |
| Controllo cassetta primo soccorso | RAFFINI STEFANO | GAUDIO RITA / ZINGONE CIRO |

(*) – Da registrare sul Registro dei Controlli Periodici

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------|
| I.I.S. ALBERTI – DANTE | ALLEGATI-PIANO DI EMERGENZA Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 | P_EME_ALL |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 10 di 10 |

Allegato N.8

Flow chart attività operative in caso di emergenza

| | |
|--|---|
| 1) Diffondere allarme all'interno del plesso scolastico: premere il pulsante allarme incendio |  |
| 2) Diffondere allarme all'esterno (112 + Direzione + RSPP) |  |
| 3) Togliere alimentazione elettrica al plesso scolastico |  |
| 4) Togliere alimentazione alla centrale termica |  |